

W Y K O N A W C Y

W związku z nadesłaniem zapytania do Zamawiającego dotyczącego wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Remont pomieszczeń po byłym przedszkolu na pracownię zajęć dla klas: gastronomicznej i fotograficznej” udzielono odpowiedzi zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907):

Pytanie:

1. W załączonym przedmiarze budowlanym w poz.19 – zastosowano tablice KNR na montaż listew przyściennych PCV zgrzewanych. Zgodnie z opisem technicznym „w pomieszczeniach, gdzie nie ma okładzin ścian z płytek ceramicznych należy wykonać cokół z płytek ceramicznych o wys.15 cm z tych samych płytek co podłoga”. W pomieszczeniach gdzie nie ma płytek ceramicznych na ścianach jest wykładzina PCV na podłogach.
Pytanie: Z jakiego materiału należy wycenić cokół?

Odpowiedź:

- Ad.1. W pomieszczeniach (2,3,4), w których na podłodze wyznaczone są płytki Quartz Nowa Gala i nie ma projektowanych glazury na ścianie, należy zastosować płytki cokołowe systemowe Quartz Nowa Gala o wysokości 8 cm w kolorze podłogi .
W pozostałych pomieszczeniach projektuje się wykładzinę PVC, którą należy wywinąć na ścianę 8 cm, a następnie przykleić do ściany. W pomieszczeniu nr 8 a ciemnia fotograficzna, projektuje się płytki podłogowe przy zlewach oraz fartuch ścienny z płytek do wysokości 160 cm.

D Y R E K T O R
Zespołu Szkół Nr 2 w Lubinie
im. Jana Wyżykowskiego

mgr Marian Szagała